

## VERIFICA CONTAMINAZIONE PARTICELLARE

- ◆ **Metodo:** conta discrezionale delle particelle aerodisperse in ambiente
- ◆ **Strumento:** OPC
- ◆ **Conta particelle laser:** model : 9350-02 serial number 93501425002
- ◆ **Ultima calibrazione:** 17 novembre 2016
- ◆ **Canali di misura** 0,5 micron /1 micron /5 micron
- ◆ **Norma di riferimento:** ISO 14644-1/2/3 (aggiornamento 2015)
- ◆ **Stato di occupazione:** OPERATIONAL

LOCALE	ID	Sup. locale	VOLUME	CLASSE	CONFORME AT REST	CONFORME OPERATIONAL
Infra pd cl.ro	1 ÷ 7	43mq	60 L	ISO 6 OPER		SI

### COMMENTI CONCLUSIVI:

La camera, oggetto della presente verifica, rientra nella classe ISO 6 allo stato operational.

Luogo, data Padova 19/09/2017

RESPONSABILE DI VERIFICA

Marco Cannistrà

**MITEC S.r.l.**

Via Svizzera, 14 – 35127 Padova (PD) Italy

Tel.: +39 049 870 53 66 – Fax.: +39 049 870 57 86

E-mail [mitec@mitecsrl.com](mailto:mitec@mitecsrl.com) – Internet <http://www.mitecsrl.com/>

Partita IVA / Codice fiscale 01020160287 – Cap.Soc.: 51.480,00 € i.v.  
REA: PD-170494